

Warszawa dnia 25.02.2022

Zamawiający informuje, że działając w trybie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) [ustawa Pzp], w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Nr rb 1/2022 prowadzonego w trybie podstawowym – bez negocjacji, na podstawie przepisu art. 275 pkt 1, Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia , udziela odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły w ramach przedmiotowego postępowania:

Zapytanie z dnia 24.02.2022

„Prosimy o potwierdzenie lub sprecyzowanie informacji czy ramach wymiany systemu sygnalizacji pożarowej będą demontowane czujki jonizacyjne i czy wykonawca będzie miał w zakresie przekazanie ww. czujek do utylizacji w zakładzie utylizacji materiałów promieniotwórczych?

W przypadku pozytywnej odpowiedzi **prosimy o podanie ilości czujek izotopowych do demontażu i utylizacji?**

Jednocześnie zwracamy uwagę, iż zgodnie z Prawem atomowym działalność gospodarczą polegającą na: obrocie, instalowaniu oraz obsłudze urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze - izotopowe czujki dymu może wykonywać jedynie podmiot gospodarczy posiadając stosowne zezwolenie PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI. Zatem rozdział 8 SWZ „*Informacja o warunkach udziału w postępowaniu*” **winien być, naszym zdaniem**, uzupełniony o wymóg posiadania przedmiotowego zezwolenia przez Wykonawców składających ofertę w niniejszym postępowaniu przetargowym?”

Odp.

W budynku Teatru w ramach istniejącej instalacji występują elementy typu jonizacyjnego w łącznej ilości 44 szt w tym 43 szt czujek typu DIO 31 A2 oraz 1 szt. DIO 40.

W zakresie prac przewiduje się wymianę wszystkich czujek co oznacza konieczność ich demontażu i w przypadku czujek jonizacyjnych protokolarnego przekazania do utylizacji.

Wykonawca winien posiadać stosowne uprawnienia do obsługi , transportu oraz zdania tego typu materiałów. W przypadku , gdy oferent (wykonawca nie dysponuje takimi uprawnieniami dopuszcza się zlecenie tych czynności instytucji uprawnionej.

Zlecenie w tym zakresie należy do wykonawcy i zleceniodawca nie partycypuje w tym procesie w żaden sposób.

Przedstawiając ofertę należy uwzględnić koszt demontażu, transportu oraz utylizacji elementów jonizacyjnych.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

